





выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее ППР в РФ).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путем декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены расчеты по оценке пожарного риска.

Учитывая вышеизложенное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	лестница для сообщения между подвальным и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре(ул. Володарского,31)	СНиП 21-01-97* п. 7.23*	ГАПОУ "ОГК", Директор
2	лестница четвертого этажа не отделена от примыкающих коридоров перегородками с дверями(ул. Володарского,31)	СНиП 21-01-97* п. 6.34*	ГАПОУ "ОГК", Директор
3	высота горизонтальных участков путей эвакуации 4 этажа в свету менее 2 м.(ул. Володарского,31)	СНиП 21-01-97* п. 6.27	ГАПОУ "ОГК", Директор
4	помещение спортивного зала не обеспечено вторым эвакуационным выходом(ул. Володарского,31)	СНиП 21-01-97* п.6.12*, п.6.13*	ГАПОУ "ОГК", Директор
5	отделка стен коридора выполнена из горючих материалов(ул.Фадеева 18)	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	ГАПОУ "ОГК", Директор
6	на путях эвакуации допущено устройство криволинейных ступеней(ул.Фадеева 18)	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	ГАПОУ "ОГК", Директор

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
7	лестница второго этажа не отделена от примыкающих коридоров перегородками с дверями(ул.Фадеева 18)	СНиП 21-01-97* п. 6.34*	ГАПОУ "ОГК", Директор
8	отделка стен коридора 2-го этажа выполнена из горючих материалов (ул.Салмышская 11)	СНиП 21-01-97* п.6.25*	ГАПОУ "ОГК", Директор
9	отсутствует дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации(ГАПОУ "ОГК")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ст. 83 ч.7	ГАПОУ "ОГК", Директор
10	отсутствует необходимое количество огнетушителей в помещении спортивного зала осуществляемого в соответствии с приложениями 1 и 2.(ул. Володарского,31)	Правила противопожарного режима в РФ п. 465	ГАПОУ "ОГК", Директор

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

**Запись в Журнал** учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Журнал** учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписания по устранению выявленных нарушений от 20.02.2015 № 25/1/1
2. Протокол об административном правонарушении от 20.02.2015

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_





✓ Золотина Ирина Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 20 » 02 2015 г.

✓ [подпись]  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532) 30-89-99